

**Saksframlegg**

| Utvalg | Utvalgssak | Møtedato |
|--------------------------|------------|------------|
| Plan- og næringsutvalget | 67/2018 | 02.10.2018 |
| Kommunestyret | 89/2018 | 31.10.2018 |

Vedtak Kommunedelplan Avløp 2018-2030**Referanser:**

Vedlagte bilag:

Vedlegg

- 1 Kommunedelplan avløp - Målselv kommune 2018-2030
- 2 Uttalelse til kommunedelplan for avløp 2018-2030
- 3 Høring - Målselv kommune - Forslag til kommunedelplan avløp 2018 - 2030 - Uttalelse fra Avinor
- 4 Vedr. 17-03610-4 - Uttalelse til høring av forslag til kommuneplan for avløp i Målselv kommune
- 5 Høringsuttalelse til Kommunedelplan avløp 2018 - 2030
- 6 17_226044-8Uttalelse til forslag om kommunedelplan avløp 2018-2030 - Målselv kommune
- 7 Kommunedelplan avløp 2018-2030

Utrykte bilag:

1. Planprogram Kommunedelplan avløp 2018-2030

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok i sak 32/2018, den 09.05.2018 planprogram for Kommunedelplan avløp 2018-2030. Plan- og næringsutvalget la planforslag ut til høring og offentlig ettersyn i sak 33/2018, den 05.06.2018. Høringsfrist ble fastsatt til 27.08.2018.

Utredning:

Høring ble kunngjort i Nye Troms og på kommunens hjemme- og Facebookside. Planforslaget ble lagt ut fysisk på kommunehuset. Adresselisten har bestått av fagmyndigheter, nabokommuner, faste høringsparter og bygde- og grendelag. Adressater ble tilskrevet direkte og adresselisten har blitt oppdatert fortløpende. I prosessen med å utarbeide plandokumentet ble det avholdt to folkemøter i April, i Øverbygd og på kommunehuset.

Revidert plan er nå klar til vedtak.

Vurdering:

Planutkastet er utarbeidet administrativt med fokus på å skape forutsigbarhet ovenfor innbyggere, politikere og administrasjonen. Det kom inn 6 høringsuttalelser til planen. I tabell under er uttalelser presentert og merknadsbehandlet. Alle hørings svar ligger som vedlegg.

| Fra | Merknad til høringsdokumentet | Rådmannens vurdering |
|---|--|--|
| Statens vegvesen | Avløp ligger ofte i tilknytning til veger som Statens vegvesen er satt til å forvalte. Graving i eller langs våre veger forutsettes utført i samarbeid med oss etter gjeldende regler for graving og nærføring til offentlig veg- og gategrunn. Dette gjelder både utbedring/sanering og nyanlegg/trasevalg. | Statens vegvesen er fast høringspart i kommuneplaner og reguleringsplaner i Målselv kommune. Ved alle vurderinger av tiltak i tilknytning til vegnettet vil Statens vegvesen bli involvert tidlig i prosessen. |
| Fylkesmannen i Troms | <p>Planutkastet virker godt gjennomarbeidet, og skisserer hvilke utfordringer kommunen står overfor i planperioden, både i forhold til oppgradering av ledningsnett, rehabilitering av renseanlegg og økning av dekningsgraden for kommunale avløpsanlegg.</p> <p>Det fremkommer også av planutkastet at man ønsker å utvikle en lokal forskrift for utslipp etter kapittel 12 i forurensningsforskriften. Lokal forskrift skal regulere hvilke områder i kommunen som er egnet til spredte avløp mindre enn 50 pe, med fokus på grunnforhold, brukerinteresser og vedlikehold. Dette gir kommunen bedre kontroll på forurensningssituasjonen, samtidig som potensielle utbyggere får økt forutsigbarhet med tanke på utslippsmuligheter ved spredt bolig- og fritidsbebyggelse.</p> <p>Utfordringer som følge av klimaendringer virker å være godt ivaretatt i planutkastet.</p> <p>Dokumentet gir, etter Fylkesmannens mening, et godt utgangspunkt for å kunne utarbeide en handlingsplan for avløpsfeltet i Målselv kommune.</p> | Tas til orientering |
| Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard | <p>DMF anbefaler kommunen å få en oversikt over kommunens mineralressurser, som bør inngå i vurderingen av plassering av nye vann- og avløpsledninger.</p> <p>DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om Konsekvensutredninger (2017), § 21.</p> | Kommunen tar med seg innspillet og vil vurdere behovet for kartlegging av mineralressurser ved planlegging av nye VA-anlegg. |
| Avinor | Avinor har ingen merknader til kommunedelplanen. | Tas til orientering |

| | | |
|--------------------|--|---|
| <p>Mattilsynet</p> | <p>Det som vi vurderer kan ha betydning på drikkevannsforsyningen i kommunedelplan avløp er ledningsnett, turisme og nye hyttefelt.</p> <p><u>Ledningsnett</u> Det er beskrevet at det er i underkant av 100 000 meter ledningsnett tilknyttet avløpssektoren. Tidligere var det ganske vanlig å legge drikkevannsledning og avløpsledning i samme grøft. Vi vet ikke hvordan praksis har vært i Målselv kommune. På landsbasis vet man at ledningsnettet for drikkevann er i dårlig forfatning, og at det lekker.</p> <p>Avløpsledningene er ofte i dårligere forfatning enn vannledningene. Hvis ledningene ligger i samme grøft, og det er trykkfall på vannledningen så kan det være risiko for innsug fra avløpsledningen.</p> <p>Ved planlegging av renovering av enten vannledningene eller avløpsledningene så anbefales det å ha fokus på akkurat denne problemstillingen.</p> <p><u>Turisme</u> Turismen til Nord-Norge har økt betraktelig de siste årene. Det ikke beskrevet noe om turisme i kommunedelplanen avløp, men vi velger å nevne det allikevel.</p> <p>Økt turisme medfører økt behov for toalettløsninger og avfallshåndtering. Så lenge masseturismen ikke påvirker nedslagsfelt til drikkevannskilder, så er ikke dette noe Mattilsynet har innvendinger mot. Det som vi har sett de siste årene er økt interesse for toppturer i fjell og mark, både for nordmenn og utenlandske turister. Det som er viktig er å ha fokus på at det ikke legges til rette for turløyper i nedslagsfelt til drikkevannskilder</p> <p><u>Nye hyttefelt</u> 1.1.2017 ble det vedtatt ny drikkevannsforskrift. I forhold til den gamle forskrift er det nå tydeligere at nye hyttefelt skal ha sikker vannforsyning. Har man innlagt vann, så har man også vann ut. Det er viktig at det er fokus på dette ved planlegging av nye hyttefelt. Tidligere har det vært tilfeller der tiltakshaver har planlagt</p> | <p>Ved all planlegging av renovering/nye ledninger i kommunen er det fokus på både vann- og avløpsledninger og nærhet mellom disse.</p> <p>I kommuneplanens arealdel er nedslagsfeltene til de største vannverkene markert med hensynssone.</p> <p>Ved planlegging av nye hyttefelt skal både vann- og avløpsløsninger vurderes tidlig i prosessen.</p> |
|--------------------|--|---|

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>«tørre hytter», eller at hver hytteeier må planlegge selv sin drikkevannsforsyning.</p> <p>Når det gjelder «tørre hytter», så vurderer vi i Mattilsynet at befolkningen i dag ikke er så interessert i dette. Det antas at folk i dag ønsker vann, avløp og strøm.</p> <p>Ved planlegging må det være samsvar mellom drikkevann og avløp, slik at drikkevannsforsyningen ikke blir forurenset.</p> <p>Vi registrerer at det er fokus i kommunedelplanen på klimaendringer og økt mengde overvann. Det er forventet mer hyppig og kraftig nedbør, og vi vurderer at det er positivt at dere har dette fokuset.</p> | <p>Ved planlegging av både kommunal- og privat avløpsløsning skal det fokuseres på nærhet til drikkevannskilder. Kommunen ser på dette ved egen planlegging og ved utstedelse av utslippstillatelse til privat avløpsløsning.</p> |
| Fylkeskommunen | <p>Kommunedelplanen er ikke avklart i forhold til kulturminneloven. Dersom planen innebærer tiltak i grunnen i områder som inngår i reguleringsplaner eldre enn 1990, ber vi om å få sakene tilsendt.</p> | <p>Fylkeskommunen er fast høringspart i kommuneplaner og reguleringsplaner i Målselv kommune. Ved konkrete tiltak etter planen eller i områder som inngår i reguleringsplaner eldre enn 1990 vil saken bli tilsendt Fylkeskommunen.</p> |

Ingen av innspillene har ført til endringer i planen, men de vil tas med videre i forbindelse med gjennomføring av konkrete tiltak som foreslås i planen.

I kapittel 8.3 *Samlet tilstand på ledningsnett* er årstall og materialtype oppdatert for ledningsnett i Målselv fjellandsby og i kapittel 9 *Kommunale renseanlegg* er rensekrav for anleggene oppdaterte.

Under kapittel 11 *Kostnadsperspektiv kommunalt avløp* er forslaget knyttet til refusjon og anleggsbidrag tatt ut av planen. En videre utredning av temaet viser at det blir for stort og omfattende til å komme med et konkret forslag til fremtidig finansiering i kommunedelplanen.

Det foreslås at en eventuell endring av hvordan nye prosjekter skal finansieres eller økning i tilknytningsgebyr bør ses på i en egen sak. Det samsvarer med kommunedelplan vannforsyning 2016-2028, som heller ikke har fastsatt et konkret forslag til fremtidig finansiering av vannforsyning i planen. Det foreslås derfor at dersom finansiering av nye prosjekter innenfor avløpssektoren skal endres, bør det samtidig gjennomføres en utredning for finansiering av prosjekter innenfor vannforsyning.

I vedlegg 1 er overskrift endret fra «Nye abonnenter» til «Utredningsområder for kommunalt avløp». Dette for at det skal komme klarere frem at områdene foreslås utredet for kommunalt avløp og ikke er planlagt for utbygging.

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget legger saken fram for Kommunestyret med slik

innstilling:

Kommunedelplan avløp 2018-2030 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15.

Vedtak Kommunedelplan Avløp 2018-2030

Behandling i Plan- og næringsutvalget – 02.10.2018:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Plan- og næringsutvalget – 02.10.2018

Kommunedelplan avløp 2018-2030 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15.

Vedtak Kommunedelplan Avløp 2018-2030

Behandling i Kommunestyret – 31.10.2018:

Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret – 31.10.2018

Kommunedelplan avløp 2018-2030 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15.